

# ○ 宇美町防災パトロール実施報告書

巡視日時 平成25年6月6日(木) 天候(晴れ )  
 10時30分より

				事務局確認

巡視場所番号 箇所番号①

建物名 下宇美区公民分館

住所・建物名は分かる範囲にて記入下さい

参加者( 5 名)

巡視企業及び氏名	(株)西中洲樋口建設	(株)荻原工務店		
グループB	(株)築糸建設	(株)寿由建設		
	(株)博栄建設			

部 位		異常の有無	
1. 壁	壁の剥がれの恐れはないか。クラックの発生状況はないか	有	無
2. ブロック塀	グラツキ等があり、倒壊の恐れはないか	有	無
3. 屋根	瓦のずれがあり、落下の恐れはないか	有	無
4. 鉄骨	手摺や階段等の鉄骨の腐食はないか	有	無
5. フェンス	グラツキ等があり、倒壊の恐れはないか	有	無
6. 樹木	樹木が根腐れ状態で、倒壊の恐れはないか	有	無
7. 電柱・電線	特に木柱がある場合、転倒はしないか 電線のたるみはないか	有	無
8. 看板(広告物)	倒壊、落下等の恐れはないか	有	無
9. 可燃物の放置	防火上の対策は取れているか 資源物(古新聞・雑誌)回収の投棄等はないか	有	無
10. 自動販売機	転倒の恐れがないか	有	無
11. 遊具	破損、倒壊の恐れがあり、遊具使用での災害はないか	有	無
12. 防犯灯	防犯灯の設置状況の不備はないか	有	無
13. 石垣	土砂流出の恐れはないか	有	無
14. 不審物	不審物はないか	有	無
12. その他		有	無

巡視結果、異常有の場合は下の欄に内容を記入下さい

危険部位	状 況	是正方法
小屋	屋根の固定が不十分である。 ※強風により飛散する	屋根を固定する事。



○記入方法

- 巡視場所 分かる範囲で結構ですが、出来るだけ番地まで記入下さい
- 建物名 分かる範囲で結構ですが、出来るだけ記入下さい
- 部位 部位に異常が認められた場合、同じ部位でも数箇所ある場合は写真を撮影下さい  
 以上の場合の写真番号は、複数の場合 1.屋根① 1.屋根②と記入  
 単数の場合 3ブロック塀.

記入例

3. ブロック塀	グラツキ等があり、倒壊の恐れはないか	有	無
----------	--------------------	---	---

危険部位	状況	是正方法
3.ブロック塀	ブロックのグラツキが大きく、倒壊の危険	解体し、積み直し

※チェック箇所は地図に分かる様に記載（マーキング）してください。



# ○ 宇美町防災パトロール実施報告書

巡視日時 平成25年6月6日(木) 天候(晴れ )  
 10時45分より

				事務所確認

巡視場所番号 箇所番号②

建物名 中央公民館

住所・建物名は分かる範囲にて記入下さい

参加者( 5 名)

巡視企業及び氏名	(株)西中洲樋口建設	(株)荻原工務店		
グループB	(株)築糸建設	(株)寿由建設		
	(株)博栄建設			

部 位	点 検 項 目	異常の有無	
1. 壁	壁の剥がれの恐れはないか。クラックの発生状況はないか	有	無
2. ブロック塀	グラツキ等があり、倒壊の恐れはないか	有	無
3. 屋根	瓦のずれがあり、落下の恐れはないか	有	無
4. 鉄骨	手摺や階段等の鉄骨の腐食はないか	有	無
5. フェンス	グラツキ等があり、倒壊の恐れはないか	有	無
6. 樹木	樹木が根腐れ状態で、倒壊の恐れはないか	有	無
7. 電柱・電線	特に木柱がある場合、転倒はしないか 電線のたるみはないか	有	無
8. 看板(広告物)	倒壊、落下等の恐れはないか	有	無
9. 可燃物の放置	防火上の対策は取れているか 資源物(古新聞・雑誌)回収の投棄等はないか	有	無
10. 自動販売機	転倒の恐れがないか	有	無
11. 遊具	破損、倒壊の恐れがあり、遊具使用での災害はないか	有	無
12. 防犯灯	防犯灯設置状況の不備はないか	有	無
13. 石垣	土砂流出の恐れはないか	有	無
14. 不審物	不審物はないか	有	無
12. その他		有	無

巡視結果、異常有の場合は下の欄に内容を記入下さい

危険部位	状 況	是正方法
5.フェンス	たおれ	再設置
12.その他	雨水桝蓋なし	桝蓋取付
12.その他	雨樋詰り	樹木の伐採



○記入方法

- 巡視場所 分かる範囲で結構ですが、出来るだけ番地まで記入下さい
- 建物名 分かる範囲で結構ですが、出来るだけ記入下さい
- 部位 部位に異常が認められた場合、同じ部位でも数箇所ある場合は写真を撮影下さい  
 以上の場合の写真番号は、複数の場合 1.屋根① 1.屋根②と記入  
 単数の場合 3ブロック塀.

記入例

3. ブロック塀	グラツキ等があり、倒壊の恐れはないか	有	無
----------	--------------------	---	---

危険部位	状況	是正方法
3.ブロック塀	ブロックのグラツキが大きく、倒壊の危険	解体し、積み直し

※チェック箇所は地図に分かる様に記載（マーキング）してください。



# ○ 宇美町防災パトロール実施報告書

巡視日時 平成25年6月6日(木) 天候(晴れ )  
 10時55分より

				事務局確認

巡視場所番号 箇所番号③

建物名 早見区公民分館

住所・建物名は分かる範囲にて記入下さい

参加者( 5 名)

巡視企業及び氏名	(株)西中洲樋口建設	(株)荻原工務店		
グループB	(株)築糸建設	(株)寿由建設		
	(株)博栄建設			

部 位	点 検 項 目	異常の有無	
1. 壁	壁の剥がれの恐れはないか。クラックの発生状況はないか	有	無
2. ブロック塀	グラツキ等があり、倒壊の恐れはないか	有	無
3. 屋根	瓦のずれがあり、落下の恐れはないか	有	無
4. 鉄骨	手摺や階段等の鉄骨の腐食はないか	有	無
5. フェンス	グラツキ等があり、倒壊の恐れはないか	有	無
6. 樹木	樹木が根腐れ状態で、倒壊の恐れはないか	有	無
7. 電柱・電線	特に木柱がある場合、転倒はしないか 電線のたるみはないか	有	無
8. 看板(広告物)	倒壊、落下等の恐れはないか	有	無
9. 可燃物の放置	防火上の対策は取れているか 資源物(古新聞・雑誌)回収の投棄等はないか	有	無
10. 自動販売機	転倒の恐れがないか	有	無
11. 遊具	破損、倒壊の恐れがあり、遊具使用での災害はないか	有	無
12. 防犯灯	防犯灯の設置状況の不備はないか	有	無
13. 石垣	土砂流出の恐れはないか	有	無
14. 不審物	不審物はないか	有	無
12. その他		有	無

巡視結果、異常有の場合は下の欄に内容を記入下さい

危険部位	状 況	是正方法
1.外壁	建屋外壁に縦状にクラックが多数発生している。 ※雨水が浸透し剥離・脱落する危険あり。	



○記入方法

- 巡視場所 分かる範囲で結構ですが、出来るだけ番地まで記入下さい
- 建物名 分かる範囲で結構ですが、出来るだけ記入下さい
- 部位 部位に異常が認められた場合、同じ部位でも数箇所ある場合は写真を撮影下さい  
 以上の場合の写真番号は、複数の場合 1.屋根① 1.屋根②と記入  
 単数の場合 3ブロック塀.

記入例

3. ブロック塀	グラツキ等があり、倒壊の恐れはないか	有	無
----------	--------------------	---	---

危険部位	状況	是正方法
3.ブロック塀	ブロックのグラツキが大きく、倒壊の危険	解体し、積み直し

※チェック箇所は地図に分かる様に記載（マーキング）してください。



# ○ 宇美町防災パトロール実施報告書

巡視日時 平成25年6月6日(木) 天候(晴れ )  
 11時15分より

				事務局確認印

巡視場所番号 箇所番号④

建物名 上宇美二区公民館  
住所・建物名は分かる範囲にて記入下さい

参加者( 5 名)

巡視企業及び氏名	(株)西中洲樋口建設	(株)荻原工務店		
グループB	(株)築糸建設	(株)寿由建設		
	(株)博栄建設			

部 位	点 検 項 目	異常の有無	
1. 壁	壁の剥がれの恐れはないか。クラックの発生状況はないか	有	無
2. ブロック塀	グラツキ等があり、倒壊の恐れはないか	有	無
3. 屋根	瓦のずれがあり、落下の恐れはないか	有	無
4. 鉄骨	手摺や階段等の鉄骨の腐食はないか	有	無
5. フェンス	グラツキ等があり、倒壊の恐れはないか	有	無
6. 樹木	樹木が根腐れ状態で、倒壊の恐れはないか	有	無
7. 電柱・電線	特に木柱がある場合、転倒はしないか 電線のたるみはないか	有	無
8. 看板(広告物)	倒壊、落下等の恐れはないか	有	無
9. 可燃物の放置	防火上の対策は取れているか 資源物(古新聞・雑誌)回収の投棄等はないか	有	無
10. 自動販売機	転倒の恐れがないか	有	無
11. 遊具	破損、倒壊の恐れがあり、遊具使用での災害はないか	有	無
12. 防犯灯	防犯灯の設置状況の不備はないか	有	無
13. 石垣	土砂流出の恐れはないか	有	無
14. 不審物	不審物はないか	有	無
12. その他		有	無

巡視結果、異常有の場合は下の欄に内容を記入下さい

危険部位	状 況	是正方法
異常なし		



○記入方法

- 巡視場所 分かる範囲で結構ですが、出来るだけ番地まで記入下さい
- 建物名 分かる範囲で結構ですが、出来るだけ記入下さい
- 部位 部位に異常が認められた場合、同じ部位でも数箇所ある場合は写真を撮影下さい  
 以上の場合の写真番号は、複数の場合 1.屋根① 1.屋根②と記入  
 単数の場合 3ブロック塀.

記入例

3. ブロック塀	グラツキ等があり、倒壊の恐れはないか	有	無
----------	--------------------	---	---

危険部位	状況	是正方法
3.ブロック塀	ブロックのグラツキが大きく、倒壊の危険	解体し、積み直し

※チェック箇所は地図に分かる様に記載（マーキング）してください。

